



AC 063

# CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

### Nr 4318/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Bodtech Sp. z o. o.**  
ul. Mszańska 1a  
44-304 Wodzisław Śląski

stwierdza, że wyrób:

**Zawór hydrantowy typ ZH-52**

produkowany przez:

**Bodtech Sp. z o. o.**  
ul. Mszańska 1a  
44-304 Wodzisław Śląski

w zakładzie produkcyjnym:

**Luxe Machinery Co., Ltd.**  
New Century Industrial Park  
330800 Gao'an City, Jiangxi, Chiny

spełnia wymagania:

**pkt. 3.23 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5962/2020 z dnia 09.12.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 795/BU/20 z dnia 21.04.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urzędzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4318/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od 30.04.2021 r.

do 29.04.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 30 kwietnia 2021 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4318/2021

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Zawór hydrantowy typ ZH-52

Średnica nominalna	50 mm
Ciśnienie nominalne	25 bar (2,5 MPa)
Gwint przyłącza	G 2
Zakończenie wylotu	nasada wielkości 52 wg PN-M-51038
Średnica kółka	99 mm
Masa zaworu	1,64 kg
Materiał korpusu	mosiądz

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

# CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 30 kwietnia 2021 r.